PKWronki
www.pk-wronki.pl

L. dz. 153/DT/2017

Wronki, 10.01.2017r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu na usługę pn.: „Projekt budynku biurowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach".

Zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odpowiedzi na zapytania Wykonawców .

Pytanie nr 1:
Czy koncepcja posiada wstępne uzgodnienie z rzeczoznawcą p.poż., sanitarnym i BHP?
* Jak tak to proszę o wyjaśnienie jak rozwiązany jest problem za mało powierzchni okien do podłogi i brak bezpośredniego wyjścia z klatek schodowych
* jak nie czy zamawiający ma zgodę autora koncepcji na zmiany
•Niektóre pomieszczenia nie spełniają okien 1:8 powierzchni podłogi
•Klatki schodowe nie ma wyjścia bezpośrednio na zewnątrz
•Klatka schodowa istniejąca nie jest zamknięta.

Odpowiedź :
Koncepcja nie posiada uzgodnień z rzeczoznawcą p.poż., sanitarnym i BHP.
Zamawiający posiada autorskie prawa majątkowe do całości koncepcji. Wszelkie zmiany i przeróbki koncepcji nie wymagają zgody jej Wykonawcy.

Pytanie nr 2 :
Czy aktualny budynek w tym klatka schodowa spełnia aktualne przepisy w tym Warunki Techniczne ? Za mało wymiarów aby można było to stwierdzić.

Odpowiedź :
Istniejący budynek został wybudowany wraz z całą oczyszczalnią na podstawie wydanego pozwolenia na budowę i uzyskał pozwolenie na użytkowanie w grudniu 2013 roku. Zamawiający zakłada, że budynek spełniał ówczesne przepisy. Co do aktualnych przepisów to w gestii projektanta jest sprawdzić to na etapie projektowania.

Z poważaniem.
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Rafał Zimny

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. we Wronkach
ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki
Telefon: 67- 254-01-63, Fax: 67- 254-56-50
Nr KRS 0000183866, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 763-000-36-24 REGON 570524279
Kapitał zakładowy wynosi 35 257 100 zł i został w całości opłacony