PKWronki
www.pk-wronki.pl

L.dz. 2809/DT/2018 Wronki, 20 września 2018 r.

Dotyczy postępowania pn.:

„System zdalnego odczytu wodomierzy".

Zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w odpowiedzi na zapytania Wykonawców, wraz z ewentualnymi modyfikacjami siwz.
Wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1
Pytanie do odpowiedzi na Pytanie 8
Prosimy o informacje w jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował spełnienie wymagania, że nakładka nie wpływa na prace i dokładność odczytu wodomierzy?

Odpowiedź: Zamawiający w przypadku podejrzenia niewłaściwej pracy nakładki zleci wykonanie ekspertyzy wybranemu przez siebie podmiotowi.

Pytanie 2
Pytanie do odpowiedzi na Pytanie 9
Prosimy o informacje w jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował spełnienie wymagania, że nakładki nie mogą zakłócać pracy urządzeń domowych znajdujących się w normalnym użytkowaniu klienta oraz muszą być odporne na zakłócenia pochodzące od tych urządzeń (zakładając prawidłową pracę tych urządzeń i ich zgodność z obowiązującymi przepisami) ?

Odpowiedź: Zamawiający w przypadku podejrzenia niewłaściwej pracy nakładki zleci wykonanie ekspertyzy wybranemu przez siebie podmiotowi.

Pytanie 3
Pytanie do odpowiedzi na Pytanie 10
Uprzejmie informujemy, że nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pierwszą część pytania: „Prosimy o potwierdzenie, że jako ogólnodostępne rozwiązanie Zamawiający rozumie rozwiązanie działające na bazie technologii funkcjonujących w pasmach licencjonowanych zapewniających właściwe bezpieczeństwo oraz nadzór organów państwowych powołanych do zarządzania w tym obszarze". Prosimy o odpowiedź.

Odpowiedź: Zamawiający we wcześniejszej odpowiedzi zamieścił informację co rozumie jako „rozwiązanie ogólnodostępne". Jako „ogólnodostępne rozwiązanie" Zamawiający rozumie nie tylko rozwiązania *„działające na bazie technologii funkcjonujących w pasmach licencjonowanych zapewniających właściwe bezpieczeństwo oraz nadzór organów państwowych powołanych do zarządzania w tym obszarze",* ale również inne rozwiązania, funkcjonujące również w pasmach nielicencjonowanych, bez nadzoru organów państwowych.

Pytanie 4
Pytanie do odpowiedzi na Pytanie 11
Uprzejmie informujemy, że nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pierwszą część pytania: „ Co należy rozumieć jako konfigurację urządzeń do zdalnego odczytu?" prosimy o odpowiedź.

Odpowiedź: Przez konfigurację urządzeń do zdalnego odczytu Zamawiający rozumie takie ich skonfigurowanie, które umożliwia ich prawidłową pracę po zainstalowaniu na wodomierzu.

Pytanie 5

Pytanie do odpowiedzi na Pytanie 12

Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie dotyczące reakcji w ciągu 48 godzin obowiązuje również w przypadku niewłaściwego montażu nakładki przez pracownika Zamawiającego lub innych zdarzeń losowych, lub siły wyższej niezależnych od wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaganie dotyczące reakcji w ciągu 48 godzin obowiązuje również w przypadku niewłaściwego montażu nakładki przez pracownika Zamawiającego lub innych zdarzeń losowych, lub siły wyższej niezależnych od Wykonawcy.

Pytanie 6

Pytanie do odpowiedzi na pytanie 16

Prosimy o informacje kto będzie oceniał i na jakim etapie przyczynę niedziałania urządzenia i kto w pierwszej kolejności odpowiada za jej demontaż? Kto ponosi koszty demontażu w sytuacji gdy: 1. Nakładka nie działa z powodu strącenia jej przez odbiorcę wody, 2. Nakładka nie działa z powodu niewłaściwego montażu przez pracownika Zamawiającego, 3. Nakładka nie działa z powodu uszkodzenia przewodu urządzenia np. przez zwierzęta. W jaki sposób będą prowadzone rozliczania z tego tytułu między zamawiającym a Wykonawcą?

Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną wcześniej odpowiedzią koszty związane z demontażem i montażem urządzeń będzie ponosił Zamawiający, z wyjątkiem sytuacji, w których za nieprawidłową pracę urządzenia odpowiada Wykonawca. Przyczyna niedziałania urządzenia lub urządzeń zostanie ustalona między Zamawiającym a Wykonawcą, a w pierwszej kolejności, w przypadku stwierdzonej wady, Zamawiający dokona zgłoszenia serwisowego do Wykonawcy.

Pytanie 7

Pytanie do odpowiedzi na pytanie 18

Prosimy o potwierdzenie, że za obsługę, wprowadzanie i edycję danych odpowiada Wykonawca.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że za obsługę, wprowadzanie i edycję danych odpowiada Wykonawca.

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
Spółka z o.o.
64-510 WRONKI, ul. Ratuszowa 3
tel. 67 254 01 63, fax: 67 254 56 50
NIP 763-000-36-24

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Rafał Zimny