ZAŁĄCZNIK NR 1

ZESTAWIENIE DOBORU GRZEJNIKÓW

Dobrano grzejniki niskotemperaturowe 55/45/20 st. TYP C22

Lp.	*LOKALIZACJA*	*NUMER*	*NAZWA POMIESZCZENIA*	*MOC (W)*	*POWIERZCHNIA (m2)*	*DOBRANO GRZEJNIK (wys. x dł. x moc)*	*ILOŚĆ*	*UWAGI*
1	***PARTER***	1a	Przedsionek	248	8,65	300x500x244	1	a) wydajność cieplna w watach zgodnie z normą EN 442-2, temperatura b) Podłączenie 4xGW ½", c) ciśnienie próbne 1,3 MPa, d) ciśnienie pracy 1,0 MPa, e) max. Temperatura pracy 110 st.C
2		1b	Stołówka	1009	15,12	600X600X514	2	
3		1c	Korytarz	522	6,11	500X700X518	1	
4		1d	Pom. Środków czyst.	18	1,11	300X400X195	1	
5		1e	Szatnia czysta	1522	12,27	600x900x771	2	
6		1f	Sanitariaty	1920	16,66	550x600x480	4	
7		1g	Szatnia brudna	1190	9,3	500X800X592	2	
8		1h	w.c.ogólne	453	2,48	450X700X476	1	
9		2	Magazyn	217	7,11	300x500x244	1	
10		3	Garaż	2079	47,05	500X1400X1037	2	
11		4	Garaż	3651	84,02	900X1600X1896	2	
12		5	Garaż	2096	47,37	900X900X1066	2	
13		6	Magazyn	734	23,2	500x1000x740	1	
14		7	Magazyn	566	16,7	5500x700x566	1	
						RAZEM:	**19**	
	ANTRESOLA	11	Poddasze	2110	33,51	450x1600x1088	2	a) wydajność cieplna w watach zgodnie z normą EN 442-2, temperatura b) Podłączenie 4xGW ½", c) ciśnienie próbne 1,3 MPa, d) ciśnienie pracy 1,0 MPa, e) max. Temperatura pracy 110 st.C
1		12	Komunikacja	333	5,1	450X500X340	1	
2		13	Poddasze	1755	41,58	500X1200X888	2	
3		14	Poddasze	1951	36,02	300x2000x977	2	
						RAZEM:	**7**	
						SUMA WSZYSTKICH GRZEJNIKÓW	**26**	